



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018;  
тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: [rpn@67.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpn@67.rospotrebnadzor.ru), <http://67.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

216117, Смоленская область,  
Краснинский район, д. Гусино, ул.

№ 02-259 Советская, д. 43А « 03 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Худовековой Натальей Борисовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка», 216117, Смоленская область, Краснинский район, дер. Гусино, ул. Советская, д. 43А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (далее – Федеральный закон 52-ФЗ), п. 2.5, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в детском учреждении покрытие потолка, пола имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:
  - потолок в группе «Улыбка»;
  - потолок на лестнице 2 этажа;
  - пол в музыкальном зале;
2. ст. 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (далее – Федеральный закон 52-ФЗ), п. 2.1.6. СанПин 2.3/2.4.3590-20 – внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений имеет повреждения, и выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку:
  - потолок в мясо - рыбном цеху;
  - пол в мясо - рыбном цеху (отсутствует частично плитка);
- 3 п. 2.9 СанПин 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – покрытие ванной для мойки яиц, ванной для обработки овощей имеют дефекты и повреждения.
- 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 – в прачечной ванная имеет дефекты и повреждения.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. п. 2.5, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - покрытие потолка, пола выполнить без дефектов и повреждений, обеспечив проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:

- потолок в группе «Улыбка»;

- потолок на лестнице 2 этажа;
- пол в музыкальном зале;
- 2. п. 2.1.6. СанПин 2.3/2.4.3590-20 – внутреннюю отделку производственных и санитарно-бытовых помещений выполнить без повреждений в следующих помещениях:
  - потолок в мясо - рыбном цеху;
  - пол в мясо - рыбном цеху;
- 3. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПин 2.3/2.4.3590-20 – выполнить покрытие ванн для мойки яиц, для обработки овощей без дефектов и повреждений, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания;
- 4. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 – выполнить покрытие ванной в прачечной без дефектов и повреждений, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белочка», 216117, Смоленская область, Краснинский р-он, д. Гусино, улица Советская, д. 43А  
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «03» апреля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Худовекова Н.Б.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» 04 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: